

मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचे कार्यालय,
सेंट्रल फायर स्टेशन, जा.क्र.अशाद/२८८९
महात्मा फुले पेठ, दिनांक : ०१/११/२०२१
पुणे-४११०४२.

मा. प्राचार्य,
डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल,
रास्ता पेठ, पुणे.

याजकडेस ---

विषय : डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल, रास्ता पेठ, पुणेसाठीच्या इमारतीकरिता
अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला मिळणेबाबत.


संदर्भ : मा. प्राचार्य, डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल, पुणे याचा दि.०१/११/२०२१
रोजीचा अर्ज.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाकित पत्रास अनुसरून, विषयाकित प्रकरणी सदरील जागेची आग प्रतिबंधक दृष्टीने पाहणी केली असता, खालील बाबी आढळून आलेल्या आहेत.

- १) सदर इमारतीची जागा मुख्य रस्त्यालगत आहे.
- २) सदर ठिकाणी इमारत तळमजला + एक मजली लोडबेरिंगमध्ये व दुसरी इमारत तळमजला + दोन मजली आर.सी.सी बांधकाम मध्ये आहे.
- ३) सदर ठिकाणी इमारतीस दोन विंग असून, एक विंग तळमजला + एक मजलीमध्ये असून, तळमजल्यावर केमिकल, फिजिक्स, बायलॉजी लॅब, ग्रंथालय, ऑफिस, कॉम्प्युटर लॅब, गणिती लॅब, रिडींग रूम, स्टाफ रूम, पहिल्या मजल्यावर क्लास रूम आहे. दुसरी विंग इमारत तळमजला + दोन मजलीमध्ये असून, तळमजल्यावर क्लास रूम, पहिल्या मजल्यावर क्लास रूम व दुसऱ्या मजल्यावर कम्पोसाईड लॅब आहेत.
- ४) सदर जागेतील इलेक्ट्रिक वायरिंग कॅपिंग कॅसिंगमध्ये आहे.
- ५) सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाचा साठा किंवा वापर करू नये.
- ६) आग प्रतिबंधक दृष्टीने सदर ठिकाणी २२ नग एबीसी स्टोअर प्रेशर टाईप फायर एक्स्टिंगविशर्स ०६ कि.ग्र. क्षमतेचे ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच आत्यंतिक प्रसंगी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करून प्राथमिक स्वरूपातील आग विझविण्याचे ज्ञान तेथील कर्मचार्यांना असावे.
- ७) सदर ठिकाणी दोन जिने वापरात आहेत.
- ८) सदर ठिकाणी बाहेर पडण्याचा मार्ग, धोका, धुम्रपानास मनाई अशा खुणा दर्शविणारे बोर्ड्स हे ग्लो साईनमध्ये (अंधारात स्वयंप्रकाश होणारे) असावेत.
- ९) सदर ठिकाणी स्कूल इमारतीस महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक अधिनियम २००६ नुसार स्थायी आग प्रतिबंधक उपाययोजना बसविण्यात आलेली असून, मे.क्राऊन फायर सल्यूशन एलएलपी, पुणे यांनी अ फॉर्म सादर केला आहे.
- १०) आपत्कालीन सर्व संबंधित यंत्रणांचे जसे अग्निशमन दल, पोलीस, हॉस्पिटल मधील जबाबदार व्यक्ती यांचे दूरध्वनी क्र. स्पष्ट दिसतील अशा प्रकारे दर्शनी भागात लावण्यात यावेत, सदरचे दूरध्वनी क्रमांकासाठीचे बोर्ड्स हे ग्लो साईन मध्ये (अंधारात स्वयंप्रकाश होणारे) असावेत.
- ११) सदर जागेतून आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यास योग्य ते मार्ग उपलब्ध असावेत ते अडथळा मुक्त असावेत.
- १२) सदर इमारतीचे नकाशे पुणे मनपा बांधकाम विभागाकडून मान्य करून घेण्यात यावेत. तसेच प्रत्येक वर्षी इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट करण्यात यावे
- १३) सदर ठिकाणी दोन्ही विंग एकमेकास जोडण्यात यावेत, तसेच तळमजला + एक मजला इमारतीस एक जिना बसविण्यात यावा.
- १४) सर्व स्कूलमधील विद्यार्थी, शिक्षक व इतर स्टाफकरिता वर्षातून दोनदा फायर ड्रिल आयोजित करण्यात यावी.
- १५) सदरचा ना हरकत दाखला १ वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

तरी वरील बाबींचा विचार करता, विषयांकित स्कूलकरिता अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.


(प्रमीद रा. सोनावणे)
स्टेशन ड्युटी ऑफिसर
पुणे महानगरपालिका



Office of the Chief Fire Officer

Pune Municipal Corporation

Out W.No : FB/ 2983


Date : 16/11/2021


Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the Dr. Cyrus S. Poonawalla English Medium High School and Jr. College, Pune at 588, Rasta Peth, Opposite Tarachand Hospital, Pune, Ground Floor & Two (upper floors) Education Building owned / occupied by Dr. Cyrus S.Poonawalla English Medium High School and Jr. College, Pune have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state / UT Fire Services Rules, and verified by the officers concerned of Fire Services on 08/11/2021 (date of inspection) in the presence of Mrs. Kajal Somai (Principal) and that the building / premises is fit for occupancy High School and Jr. College, Pune effect from 16/06/2021 to 16/06/2022 for period of **One Year** in accordance with rule and subject to compliance if the conditions.

Issued on 15/11/2021 at Pune by.


(Pramod R. Sonawane) 15/11
Station Duty Officer
Fire Brigade Dept., PMC


(Prashant D. Ranpise) 16/11
Chief Fire Officer
Pune Municipal Corporation

To,
The Principal,
Dr. Cyrus S. Poonawalla English Medium High School and Jr.College,
588, Rasta Peth,
Opposite Tarachand Hospital,
Pune,