

Office of the Chief Fire Officer
Pune Municipal Corporation

Date: 31/7/2023

Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE



Certified that the Dr. Cyrus S. Poonawalla English Medium High School and Jr. College, Pune at 588, Rasta Peth, Opposite Tarachand Hospital, Pune, Ground Floor & Two (upper floors) Education Building owned /occupied by Dr. Cyrus S. Poonawalla English Medium High School and Jr. College, Pune have occupied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state/ UT Fire Services Rules and verified by the officers concerned of Fire Services on 24/07/2023 (date of inspection) in the presence of Mrs. Kajal Somai (Principal) and that the building / premises is fit for occupancy High School and Jr. College, Pune effect from 24/07/2023 to 24/07/2024 for period of One Year in accordance with rule and subject to compliance if the conditions.

Issued on 24/7/2023 at Pune by

Kajal Somai

Principal

CES'S Dr. Cyrus S. Poonawalla Eng. Med.
High School & Jr. College, 588, Rasta Peth,
Pune-411 011.

To,
The Principal,
Dr. Cyrus S. Poonawalla English Medium High School & Jr. College
588, Rasta Peth,
Opposite Tarachand Hospital, Pune.
Maharashtra

S. S. Khedekar
31/7/2023

प्रदिप श्री. खेडेकर
स्टेशन इण्टी ऑफिसर
मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्र
पुणे म.न.पा.

S. S. Khedekar

Manager

CES'S Dr. Cyrus S. Poonawalla Eng. Med.
High School & Jr. College, 588, Rasta Peth,
Pune-411 011.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचे कार्यालय,
पुणे महानगरपालिका, पुणे,
जावक क्र/ अशाद . १८४४
दिनांक:- २४/०/२०२३

प्रती,

मा. प्राचार्य,

डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल,

रास्ता पेठ, पुणे.

याजकडेस —

विषय : डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल, रास्ता पेठ, पुणे.साठीच्या

इमारतीकरिता अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला नुतनीकरण करून मिळणेबाबत.

संदर्भ : मा. प्राचार्य, डॉ.सायरस पूनावाला इंग्लिश मिडीयम स्कूल, पुणे यांचा

दि.१२/०७/२०२३ रोजीचा अर्ज.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाकित पत्रास अनुसरून, विषयाकित प्रकरणी सदरील जागेची आग प्रतिबंधक दृष्टीने

पाहणी केली असता, खालील बाबी आढळून आलेल्या आहेत.

- १) सदर इमारतीची जागा मुख्य रस्त्यालगत असून अग्निशमन वाहन जाईल असा रस्ता उपलब्ध आहे.
- २) सदर ठिकाणी इमारत तळमजला + एक मजली व दुसरी इमारत तळमजला + दोन मजली आर.सी.सी बांधकाम मध्ये आहे.
- ३) सदर ठिकाणी इमारतीस दोन विंग असून, एक विंग तळमजला + एक मजलीमध्ये असून, तळमजल्यावर केमिकल, फिजिक्स, वायलॉजी लॅब, ग्रंथालय, ऑफिस, कॉम्प्यूटर लॅब, गणिती लॅब, रिडींग रूम, स्टाफ रूम, पहिल्या मजल्यावर क्लास रूम आहे. दुसरी विंग इमारत तळमजला + दोन मजलीमध्ये असून, तळमजल्यावर क्लास रूम, पहिल्या मजल्यावर क्लास रूम व दुसऱ्या मजल्यावर कम्पोसाईड लॅब आहेत.
- ४) सदर जागेतील इलेक्ट्रिक वायरिंग केपिंग केसिंगमध्ये आहे.
- ५) सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाचा साठा किंवा वापर करू नये.सदर जागेचा वापर राहण्यासाठी करू नये.
- ६) आग प्रतिबंधक दृष्टीने सदर ठिकाणी २२ नग एबीसी स्टोअर प्रेशर टाईप फायर एक्स्टिंगविशर्स ०६ कि.ग्र. धामतेचे ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच आत्यंतिक प्रसंगी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करून प्राथमिक स्वरूपातील आग विझविण्याचे ज्ञान तेथील कर्मचार्यांना आहे.
- ७) सदर ठिकाणी दोन जिने वापरात आहेत.
- ८) सदर ठिकाणी आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यास योग्य ते मार्ग आहेत. ते नेहमी अडथळा मुक्त असावेत.
- ९) सदर ठिकाणी स्कूल इमारतीस महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीवसरक्षक अधिनियम २००६ नुसार स्थायी आग प्रतिबंधक उपाययोजना वसविण्यात आलेली असून ती यंत्रणा कायम स्वरूपा सुस्थितीत व कार्यान्वित असाव्याबाबत मे.एन जी एंटरप्राइजेस लायसन्स नं MFS/LA/RF-३३/RD-२८, नवी मुंबई यांनी 'बी' फॉर्म सादर केला आहे.
- १०) सदर इमारती करिता पुणे म.न.पा. बांधकाम व आरोग्य विभागाचा परवाना धारण करणे व प्रत्येक वर्षी इमारतीचे स्ट्रक्चर ऑडिट करणे बंधनकारक राहिल.
- ११) सदर ठिकाणी बाहेर पडण्यास मार्ग, धोका, धुम्रपानास मनाई अशा खुणा दर्शविणारे साईन बोर्ड्स हे (अंधारात-स्वयंप्रकाशित होणारे) फलक ग्लो साईनमध्ये वसविण्यात आले आहेत.
- १२) आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांचे जसे अग्निशमन दल, पोलीस, हॉस्पिटलमधील जबाबदार व्यक्ती यांचे दुरध्वनी क्रमांक स्पष्ट दिसतील अशा प्रकारे दर्शनी भागात लावण्यात आले आहेत. सदरचे दुरध्वनी क्रमांकासाठीचे बोर्ड्स हे ग्लो साईनमध्ये (अंधारात स्वयंप्रकाशित होणारे) आहेत.
- १३) सदरचा ना हरकत दाखला १ वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. सदरचा ना हरकत दाखला हा फक्त आग प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या दृष्टीने देण्यात येत आहे. संबंधित अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर दाखला रद्द समजण्यात येईल.

Poonawala

Principal

CES'S Dr. Cyrus S. Poonawalla Eng. Med.

High School & Jr. College, 588, Rasta Peth,

Pune-411 011.

S. Rubale

Manager

CES'S Dr. Cyrus S. Poonawalla Eng. Med.
High School & Jr. College, 588, Rasta Peth,
Pune-411 011.

(प्रदिप श्री. खेडेकर)

स्टेशन ह्युटी ऑफिसर
अग्निशमन दल, पुणे म.न.पा.

(रमेश बी. गांगड)

सहाय्यक विभागीय अधिकारी
अग्निशमन दल, पुणे म.न.पा.